

Indagini di diagnostica strutturale eseguite
c/o Palazzo del Mezzogiorno sito all'interno
del complesso della Fiera del Levante di Bari

Vidimazioni		
90/2013	Il Responsabile Tecnico	Il Tecnico Sperimentatore

Ricostruzione esecutivi di cantiere - CORPO C

Tavola N.
02/c

Data: Settembre 2013




Landnet snc - Via Caracciolo, 7 - 72017 Ostuni (BR)
tel: 0802020889 - e-mail: contatti@landnet.info

A termini di legge la società si riserva la proprietà di questo documento che non potrà essere copiato, riprodotto o ceduto, in tutto o in parte, senza formale autorizzazione.

Sezioni pilastri scala 1:20


Piano TERRA

Pilastro 1




Barre longitudinali: Ø16 cf. 20/25
Staffe: Ø8 i=16/20 cf. 10/15

Pilastro 8



Barre longitudinali: Ø16 cf. 25/30
Staffe: Ø8 i=16/20 cf. 15/20

Pilastro 4



Barre longitudinali: Ø16 cf. 20/25
Staffe: Ø8 i=16/20 cf. 10/15

pag. 01

Sezioni pilastri scala 1:20

Piano PRIMO

Pilastro 8



Barre longitudinali: Ø16 cf. 25/30
Staffe: Ø8 i=18/20 cf. 15/20

Pilastro 4



Barre longitudinali: Ø16 cf. 20/25
Staffe: Ø8 i=18/20 cf. 10/15

pag. 02



**Restauro e Ristrutturazione
del Palazzo del Mezzogiorno -
Padiglione 81 della Fiera del Levante -
per la sede della
APULIA FILM HOUSE**
progetto esecutivo

coordinamento generale progettazione
progettazione esecutiva architettonica:
arch. Mauro Saito
via Cardinale M. Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080.5093952 - saito@maurosaito.it
con: arch. Rosa Giacomobello, arch. Michele Luizzi

progetto esecutivo strutture, interventi di miglioramento sismico,
coordinamento della sicurezza:
esse Ingegneria s.r.l.
corso Vittorio Emanuele II, n. 171 - 70122 Bari - 080.5210493 - info@esseingegneria.it
ing. Nicola Stefanelli
arch. Micaela Pignatelli

con: geom. Paolo Danza, Felice Di Chito, ing. Umberto Gallo,
geom. Mauro Modugno, ing. Giada Paolotti, ing. Giuseppe Sofia

Impianti tecnologici e speciali, piano di manutenzione:
ing. Massimiliano Quarta
via Cardinale M. Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080.5093952 - quartaingegneria@gmail.com
con: ing. Sabrina Saffietto, ing. Roberto Sabato,
p.l. Francesco Di Pompa, ing. Nicola M. Ugenti

consulente per la museologia e le tecnologie audiovisive:
ing. Raphael Mayer Aboav
geologia: dott. geol. Antonino Greco
indagini e diagnostica: Landnet di U. Calò & C. s.n.c.

responsabile unico del procedimento (Fondazione Apulia Film Commission)
dott. Silvio Maselli

DIAGNOSTICA

UBICAZIONI INDAGINI ESEGUITE

D.02

scala varie archivio 1111 settembre 2013

Indagini di diagnostica strutturale eseguite
c/o Palazzo del Mezzogiorno sito all'interno
del complesso della Fiera del Levante di Bari

Vidimazioni		
90/2013	Il Responsabile Tecnico	Il Tecnico Sperimentatore

Ricostruzione esecutivi di cantiere - CORPO D

Tavola N.
02/d

Data: Settembre 2013




Landnet snc - Via Caracciolo, 7 - 72017 Ostuni (BR)
tel: 0802020889 - e-mail: contatti@landnet.info

A termini di legge la società si riserva la proprietà di questo documento che non potrà essere copiato, riprodotto o ceduto, in tutto o in parte, senza formale autorizzazione.

Sezioni pilastri scala 1:20

Piano TERRA


Pilastro 1 (angolare, blocco servizi)



Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 30/35
Staffe: Ø8 i=14/16 cf. 20/25

Piano PRIMO

Pilastro 2 (blocco servizi)



Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 30/35
Staffe: Ø8 i=14/16 cf. 20/25

pag. 01