Comune di Bari
Regione Puglia
Fondazione Apulia Film Commission

Restauro e Ristrutturazione
del Palazzo del Mezzogiorno -
Padiglione 81 della Fiera del Levante -
per la sede della
APULIA FILM HOUSE
progetto esecutivo

coordinamento generale progettazione
progettazione esecutiva/ coordinamento:
arch. Mauro Sàito
via Cardinale M. Minervini, n. 32 - 70124 Bari - 080.5539582 - saitos@mauroarchi.it
con arch. Rosa Giaconofalla, arch. Michele Luzzi

progetto esecutivo strutture, interventi di miglioramento sismico, coordinamento della sicurezza:
esse ingegneria s.r.l
sede Viale Kennedy, n. 171 - 70125 Bari - 080.5210455 - info@essengineering.it
ing. Nicola Stefanelli
arch. Micaela Pignatelli
con: geom. Paola Donvito, Nellina Di Chito, ing. Umberto Gallo,
geom. Mauro Modugno, ing. Giada Rocelli, ing. Giuseppe Sotto

impianti tecnologici e speciali, piano di manutenzione:
ing. Massimiliano Quarta
via Cardinale Minervini, n. 32 - 70124 Bari - 080.5539582 - quartaingegneria@gmail.com
con: ing. Sabina Solferito, ing. Roberto Sabato,
p.i. Francesco Di Pompo, ing. Nicola M. Ugenti

consulente per la museologia e le tecnologie audiovisive:
ing. Raphael Mayer Abdav
geologia: dott. geol. Antonino Greco
indagini e diagnostica: Landnet di U. Casò & C. s.n.c.

responsabile unico del procedimento (Fondazione Apulia Film Commission):
dott. Silvio Maselli

DIAGNOSTICA

UBICAZIONI INDAGINI ESEGUITE

D.01

scala varie archivio 1111 settembre 2013

LANDNET
sistemi e servizi per l'ingegneria civile e ambientale

Indagini di diagnostica strutturale eseguite c/o Palazzo del Mezzogiorno sito all'interno del complesso della Fiera del Levante di Bari

Vidimazioni

90/2013 | Il Responsabile Tecnico | Il Tecnico Sperimentatore

Ricostruzione esecutivi di cantiere - CORPO A

Tavola N. **02/a**

Data: Settembre 2013

Landnet snc - Via Carracciolo, 7 - 72017 Ostuni (BR)
tel. 0802020889 - e-mail: contatti@landnet.info

A norma di legge la validità e riservo la proprietà di questi documenti che non potrà essere ceduta, riprodotta o copiata, in parte o integralmente, ad altri senza formale autorizzazione

---

Sezioni pilastri scala 1:20

Piano TERRA

Pilastro 7

Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 20/25
Staffe: Ø8 i=18/20 cf. 10/15

Pilastro 2



Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 30
Staffe: Ø8 i=18/20 cf. 20

Piano PRIMO

Pilastro 7

Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 20
Staffe: Ø8 i=14/18 cf. 10

Pilastro 2

Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 25
Staffe: Ø8 i=16/18 cf. 15

Sezioni pilastri scala 1:20

Pilastro 5



Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 25/30
Staffe: Ø8 i=15/17 cf. 10/15

Pilastro 10

Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 25/30
Staffe: Ø8 i=15/17 cf. 15/20

LANDNET
sistemi e servizi per l'ingegneria civile e ambientale

Indagini di diagnostica strutturale eseguite c/o Palazzo del Mezzogiorno sito all'interno del complesso della Fiera del Levante di Bari

Vidimazioni

90/2013 | Il Responsabile Tecnico | Il Tecnico Sperimentatore

Ricostruzione esecutivi di cantiere
FONDAZIONI E SOLAI

Tavola N. **02/e**

Data: Settembre 2013

Landnet snc - Via Carracciolo, 7 - 72017 Ostuni (BR)
tel. 0802020889 - e-mail: contatti@landnet.info

A norma di legge la validità e riservo la proprietà di questi documenti che non potrà essere ceduta, riprodotta o copiata, in parte o integralmente, ad altri senza formale autorizzazione

---

Sezioni fondazioni scala 1:100



Sezioni solai 1:10



Sezioni pilastri scala 1:20

Piano TERRA

Pilastro 12



Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 20/25
Staffe: Ø8 i=16/20 cf. 10/15

Pilastro 5

Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 25/30
Staffe: Ø8 i=18/20 cf. 15/20

Pilastro 2

Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 20
Staffe: Ø8 i=16/20 cf. 10

Pilastro 9



Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 30
Staffe: Ø8 i=16/18 cf. 20

Sezioni pilastri scala 1:20

Pilastro 17

Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 25/30
Staffe: Ø8 i=10/12 cf. 10/15

Piano PRIMO

Pilastro 12

Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 20/25
Staffe: Ø8 i=12/18 cf. 10/15

Pilastro 5



Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 25/30
Staffe: Ø8 i=18/20 cf. 15/20

Pilastro 9



Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 30
Staffe: Ø8 i=18/20 cf. 15

Sezioni pilastri scala 1:20

Pilastro 2



Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 30
Staffe: Ø8 i=18/20 cf. 15

Trave 1-8 (primo impalcato, mezzeria)

Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 30
Staffe: Ø8 i=20/22 cf. 20

Parte trave estradossata 1-8
(primo impalcato, appoggi)

Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 30
Staffe: Ø8 i=18/20 cf. 20

Sezioni pilastri scala 1:20

Pilastro VS

Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 30
Staffe: Ø8 i=12/16 cf. 20

Trave mensola vano scala
(al nodo trave-pilastro)



Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 25
Staffe: Ø8 i=10/12 cf. 15

Parte trave estradossata 6-13
(copertura, mezzeria)



Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 30
Staffe: Ø8 i=20/22 cf. 20

Sezioni pilastri scala 1:20

Parte trave estradossata 6-13
(copertura, appoggi)

Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 30
Staffe: Ø8 i=20 cf. 20

Parte trave estradossata 4-11
(copertura, mezzeria)

Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 30
Staffe: Ø8 i=18/20 cf. 20

Parte trave estradossata 4-11
(copertura, appoggi)

Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 30
Staffe: Ø8 i=18/20 cf. 20

Sezioni pilastri scala 1:20

pianerottolo di riposo scala esterna

Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 20/25
Staffe: Ø8 i=10/12 cf. 10/15

pianerottolo di arrivo scala esterna

soletta scala - manca registrazione

Trave 6-12 (primo impalcato, mezzeria)

Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 30
Staffe: Ø8 i=20 cf. 20

Trave 6-12 (primo impalcato, appoggio)



Barre longitudinali:
Ø20 spigolo Ø16 parete cf. 30
Staffe: Ø8 i=20 cf. 20