prescrizioni materiali e note generali

STRUTTURE ESISTENTI (cfr - report di indagine)
- Calcestruzzo gettato in opera
- Acciaio da carpenteria
- Acciaio da carpenteria

NUOVE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO
- Calcestruzzo gettato in opera Rck 35 (cl. XC4) (fck 400 daN/cmq)
- Magrone Nº C12/15 (fck 130 daN/cmq)
- Acciaio tipo B450C (AQ 44G - Fyk = 4000 daN/cmq)
- Nelle strutture in c.a. il copriferri sarà:
  1. in fondazione cm 3,5 (contro gli elaborati)
  2. in elevazione cm 2,5 (contro gli elaborati)

OPERE A CARPENTERIA METALLICA
- Profilati in acciaio Nº 1275 (fy x30)
- Bulloni classe 8.8, fy,k >= 640,0 N/mq - UNI 3589B-2, M14

FIBRE DI CARBONIO
- Fibre di carbonio unilaterali e quadriassiali (FRP): vedi schede tecniche tav. IHS.04

BLOCCHI IN LATERIZIO PER MIGLIORE MURATURE
Caratteristiche tecniche del blocco

POROTON serie 800	
Resistenza media minima (f)	15,0N/mm2
Caratteristiche geometriche	conformi a norme vigenti
Peso specifico apparente	kg/mc 800-900
Resistenza meccanica:	
resistenza caratteristica a compressione	N/mmq 98
resistenza media a compressione	kg cmq 980
resistenza caratteristica a compressione	
in direzione ortogonale ai carichi verticali	N/mmq 9/1,5
e nel piano della muratura	kg cmq 91,5

MALTA PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE
Legante Idraulico per malte di allettamento e intonaco armato
Caratteristiche tecniche (a /Rigid:
Classe di resistenza (M/N/I): = 15 classe M15
Resistenza a caratteristica: 0 / 0
Modulo elastico: (Mpa): 10.000,0

NOTE GENERALI
- Le quote riportate ricorrate nei disegni sono da ritenersi indicative e devono essere verificate dall'appaltatore prima di procedere a qualsiasi lavorazione con la D.L.
- Le quote ai rustico indicate in carpenteria sono da confrontare con quelle architettoniche e da concordare con la D.L.
- Le quote di imposta delle fondazioni, a seguito degli scavi dovranno essere concordate con la D.L. per le seguenti motivazioni:
  1. per quanto dei cassoni 3 gg
  2. per puntelli delle travi 12 gg
  3. per puntelli del solaio 8 gg
  4. per puntelli degli oggetti 14 gg

LEGENDA SIMBOLI INTERVENTI

01 CONSOLIDAMENTO ORIZZONTAMENTO PIANO LATERCEMENTIZIO - TIPO 1
(cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-0S01, AP-0S02, E 04.36)

02 CONSOLIDAMENTO ORIZZONTAMENTO PIANO LATERCEMENTIZIO - TIPO 2
(cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-0S01, AP-0S03, E 04.36)

03 CONSOLIDAMENTO ORIZZONTAMENTO PIANO LATERCEMENTIZIO - TIPO 3
(cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-0S01, AP-0S04, E 10.08)

04 CONSOLIDAMENTO BARBACANI IN PIETRA
(cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-0S08)

05 CONSOLIDAMENTO E INCREMENTO DELLA SICUREZZA STRUTTURALE DELLA SCALA ESTERNA IN ACCIAIO
(cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU E 10.07, E 10.09)

06 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI SECONDARI - TOMPAGNI IN MURATURA - TIPO 1
(cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-0S01)

07 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI SECONDARI - TOMPAGNI IN MURATURA - TIPO 2
(cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-0S12)

08 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI SECONDARI - TOMPAGNI IN CLS
(cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-0S13)

09 MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO SCALE IN C.A. ESTERNE
(cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-0S06, AP-0S15, AP-0S16)

10 CONSOLIDAMENTO DEI PANNELLI MURARI IN PIETRA
(cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-0S05)

11 INTERVENTO LOCALE DI RAFFORZAMENTO ELEMENTI IN C.A. - ANCORAGGIO TRAVI / PARAMENTO MURARIO
(cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-0S09)

12 INTERVENTO LOCALE DI RAFFORZAMENTO ELEMENTI IN C.A. - FRP NODI TRAVI / PILASTRO
(cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-0S15, AP-0S16)

13 INTERVENTO LOCALE DI RAFFORZAMENTO ELEMENTI IN C.A. - FRP NODO PILASTRO / PENSILINA ESTERNA
(cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-0S07)

14 MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI IN C.A.
(cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-0S06)

15 CONSOLIDAMENTO VARCHI MURARI ESISTENTI
(cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-0S10)

16 MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA BALAUSTRA IN ACCIAIO SCALA INTERNA
(cfr. TAVOLA DETTAGLI - EPU AP-0S14)



pianta chiave

legenda simboli

1 BLOCCO 01 - BLOCCO SERVIZI

2 BLOCCO 02 - AMPLIAMENTO FAVIA

3 BLOCCO 03 - DEPOSITI E CABINA ELETTRICA

4 BLOCCO 04 - ARENA E AREA ESTERNA
OPERE PROGETTATE MA NON COMPRESE NELL'APPALTO

E EDIFICIO ESISTENTE

SE SCALA ESTERNA IN C.A.



analisi dei carichi

blocco 1 - blocco servizi

1 SOLAIO TIPO 1 - (Solaio per interfaccia)
Solaio misto/acciaio con travetti in profilato tipo tra-i-ferro (Hmax. 26,5")

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Solaio h=25+5"	3,60 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	2,00 KN/mq
ψ_0	Carico d'esercizio: (cat. C1, tab. 3.1.; 3.4 ; (4.2.2)NB)	3,00 KN/mq
	Totale	8,60 KN/mq

2 SOLAIO TIPO 2F - (Solaio a copertura dell'interrato - esterno)
Piastra in c.a. gettata in opera

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Solaio h=30"	6,25 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	2,15 KN/mq
A	Azioni variabili:	0,60 KN/mq
	Carta neve - zona 3	
ψ_0	Carico d'esercizio (solaio ventilato): (cat. H, tab. 3.1. ; 3.5 ; (4.2.2)NB)	30,00 KN/mq
	Totale	38,40 KN/mq

3 SOLAIO TIPO 3F - (Solaio a copertura di vani interrati - chiusini)
Solaio misto/acciaio con travetti in profilato tipo tra-i-ferro (Hmax. 26,5")

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Solaio h=25+5"	3,60 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	2,00 KN/mq
ψ_0	Carico d'esercizio: (cat.H, tab. 3.1. ; 3.5 ; (4.2.2)NB)	5,00 KN/mq
	Totale	10,60 KN/mq

4 SOLAIO TIPO 1F - (Solaio a copertura)
Solaio misto/acciaio con travetti in profilato tipo tra-i-ferro (Hmax. 26,5")

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Solaio h=25+5"	3,60 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	2,15 KN/mq
A	Azioni variabili:	0,60 KN/mq
	Carta neve - zona 3	
ψ_0	Carico d'esercizio: (cat. H, tab. 3.1. ; 3.4 ; (4.2.2)NB)	5,00 KN/mq
	Totale	11,35 KN/mq

5 SOLAIO TIPO 2F - (Solaio a copertura - esterno)
Solaio misto/acciaio con travetti in profilato tipo tra-i-ferro (Hmax. 26,5")

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Solaio h=25+5"	3,60 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	2,15 KN/mq
A	Azioni variabili:	0,60 KN/mq
	Carta neve - zona 3	
ψ_0	Carico d'esercizio: (cat. H, tab. 3.1. ; 3.4 ; (4.2.2)NB)	5,00 KN/mq
	Totale	11,35 KN/mq

6 SOLAIO TIPO 2 - (Copertura non praticabile)
Piastra in c.a. gettata in opera

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Spessore = 30"	7,50 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	2,15 KN/mq
A	Azioni variabili:	0,60 KN/mq
	Carta neve - zona 3	
ψ_0	Carico d'esercizio: (cat. H, tab. 3.1. ; 3.4 ; (4.2.2)NB)	5,00 KN/mq
	Totale	15,25 KN/mq

7 SOLAIO TIPO 3 - (Solaio rampante per scala esterna)
Piastra in c.a. gettata in opera

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Spessore = 30cm	7,75 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	1,25 KN/mq
A	Azioni variabili:	0,60 KN/mq
	Carta neve - zona 3	
ψ_0	Carico d'esercizio:	4,00 KN/mq
	Totale	13,60 KN/mq
ψ_0	Azione sul corrimano	1,00 KN/m
M1	MANUTEN DI TOMPAGNI DI 30 cm VUOTO PER PIENO	
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	3,00 KN/mq
	Peso muratura e int (14,5) KN/mq	Totale 13,50 KN/mq

blocco 2 - ampliamento favia

1 SOLAIO TIPO 2 - (Solaio per interfaccia)
Solaio misto/acciaio con travetti in profilato tipo tra-i-ferro (Hmax. 26,5")

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Solaio h=25+5"	4,45 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	2,40 KN/mq
ψ_0	Carico d'esercizio: (cat. H, tab. 3.1. ; 3.4 ; (4.2.2)NB)	5,00 KN/mq
	Totale	11,85 KN/mq

2 SOLAIO TIPO 2 - (Solaio a copertura)
Piastra in c.a. gettata in opera

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Solaio h=30"	6,25 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	2,15 KN/mq
A	Azioni variabili:	0,60 KN/mq
	Carta neve - zona 3	
ψ_0	Carico d'esercizio: (cat. H, tab. 3.1. ; 3.4 ; (4.2.2)NB)	5,00 KN/mq
	Totale	13,60 KN/mq

3 SOLAIO TIPO 3 - (Solaio rampante per scala interna)
Piastra in c.a. gettata in opera

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Solaio h=25+5"	3,75 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	1,25 KN/mq
A	Azioni variabili:	0,60 KN/mq
	Carta neve - zona 3	
ψ_0	Carico d'esercizio:	4,00 KN/mq
	Totale	9,60 KN/mq
ψ_0	Azione sul corrimano	1,00 KN/m
M1	MANUTEN DI TOMPAGNI DI 30 cm VUOTO PER PIENO	
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	3,00 KN/mq
	Peso muratura e int (14,5) KN/mq	Totale 13,50 KN/mq

4 SOLAIO TIPO 1F - (Solaio per interfaccia - chiusini)
Piastra in c.a. gettata in opera

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Solaio h=27	6,25 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	2,40 KN/mq
ψ_0	Carico d'esercizio: (cat. H, tab. 3.1. ; 3.4 ; (4.2.2)NB)	5,00 KN/mq
	Totale	13,65 KN/mq

5 SOLAIO TIPO 3 - (Solaio rampante per scala interna)
Piastra in c.a. gettata in opera

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Solaio h=25+5"	3,75 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	1,25 KN/mq
A	Azioni variabili:	0,60 KN/mq
	Carta neve - zona 3	
ψ_0	Carico d'esercizio:	4,00 KN/mq
	Totale	9,60 KN/mq
ψ_0	Azione sul corrimano	1,00 KN/m

6 SOLAIO TIPO 2 - (Copertura non praticabile)
Piastra in c.a. gettata in opera

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Spessore = 30"	7,50 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	2,15 KN/mq
A	Azioni variabili:	0,60 KN/mq
	Carta neve - zona 3	
ψ_0	Carico d'esercizio:	5,00 KN/mq
	Totale	15,25 KN/mq

blocco 3 - depositi e cabina elettrica

1 SOLAIO TIPO 1 - (Solaio di copertura)
Solaio misto/acciaio con travetti in profilato tipo tra-i-ferro (Hmax. 26,5")

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Solaio h=25+5"	3,60 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	2,00 KN/mq
A	Azioni variabili:	0,60 KN/mq
	Carta neve - zona 3	
ψ_0	Carico d'esercizio: (cat. H, tab. 3.1. ; 3.4 ; (4.2.2)NB)	5,00 KN/mq
	Totale	11,20 KN/mq

blocco 4 - arena e area esterna

1 SOLAIO TIPO 1 - (Solaio in copertura a vani di rampa)
Piastra in c.a. gettata in opera

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Solaio h=30"	7,50 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	2,00 KN/mq
A	Azioni variabili:	0,60 KN/mq
	Carta neve - zona 3	
ψ_0	Carico d'esercizio: (cat. H, tab. 3.1. ; 3.4 ; (4.2.2)NB)	5,00 KN/mq
	Totale	15,10 KN/mq

2 SOLAIO TIPO 2 (Solaio piano interrato con controsoffitto)
Solaio in laterizio con travetti gettati in opera

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Solaio h=25+5"	3,25 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	1,80 KN/mq
A	Azioni variabili:	0,60 KN/mq
	Carta neve - zona 3	
ψ_0	Carico d'esercizio: (cat. H, tab. 3.1. ; 3.4 ; (4.2.2)NB)	5,00 KN/mq
	Totale	10,65 KN/mq

3 SOLAIO TIPO 3 (Solaio di copertura)
Solaio in laterizio con travetti gettati in opera

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Solaio h=25+5"	3,25 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	1,50 KN/mq
A	Azioni variabili:	0,60 KN/mq
	Carta neve - zona 3	
ψ_0	Carico d'esercizio: (cat. H, tab. 3.1.A, 3.4, (4.2.2), (3.6))	0,50 KN/mq
	Totale	5,85 KN/mq

4 SOLAIO TIPO 4 (Solaio in copertura con controsoffitto)
Solaio in laterizio con travetti gettati in opera

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Solaio h=25+5"	3,25 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	1,80 KN/mq
A	Azioni variabili:	0,60 KN/mq
	Carta neve - zona 3	
ψ_0	Carico d'esercizio: (cat. H, tab. 3.1.A, 3.4, (4.2.2), (3.6))	0,50 KN/mq
	Totale	6,15 KN/mq

5 SOLAIO TIPO 5 (Solaio in legno)
Piastra gettata in opera in c.a.

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Solaio h=27	3,60 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	1,80 KN/mq
ψ_0	Carico d'esercizio: (cat. C1, tab. 3.1.A, 3.4, (4.2.2), (3.6))	5,00 KN/mq
	Totale	10,40 KN/mq
ψ_0	Azione sul corrimano	1,00 KN/m

6 SOLAIO TIPO 6 (Solaio rampante per scala esterna in ferro grigliato)
Solaio in c.a. gettato in opera

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Solaio h=25 pt	4,25 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	2,25 KN/mq
ψ_0	Carico d'esercizio: (cat. C1, tab. 3.1.A, 3.4, (4.2.2), (3.6))	4,00 KN/mq
	Totale	10,50 KN/mq
ψ_0	Azione sul corrimano	1,00 KN/m

7 SOLAIO TIPO 7 (Solaio rampante per scala interna)
Piastra in c.a. gettata in opera

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Solaio h=25+5"	3,60 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	1,25 KN/mq
ψ_0	Carico d'esercizio: (cat. C1, tab. 3.1.A, 3.4, (4.2.2), (3.6))	4,00 KN/mq
	Totale	8,85 KN/mq
ψ_0	Azione sul corrimano	1,00 KN/m
M1	MANUTEN DI TOMPAGNI DI 30 cm VUOTO PER PIENO	
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	3,00 KN/mq
	Peso muratura e int (14,5) KN/mq	Totale 13,50 KN/mq

edificio esistente

1 SOLAIO TIPO 1 (Solaio piano interrato)
Solaio in laterizio con travetti gettati in opera

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Solaio h=25+5"	3,25 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	1,80 KN/mq
ψ_0	Carico d'esercizio: (cat. C1, tab. 3.1.A, 3.4, (4.2.2), (3.6))	5,00 KN/mq
	Totale	10,05 KN/mq

2 SOLAIO TIPO 2 (Solaio piano interrato con controsoffitto)
Solaio in laterizio con travetti gettati in opera

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Solaio h=25+5"	3,25 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	1,80 KN/mq
A	Azioni variabili:	0,60 KN/mq
	Carta neve - zona 3	
ψ_0	Carico d'esercizio: (cat. H, tab. 3.1.A, 3.4, (4.2.2), (3.6))	0,50 KN/mq
	Totale	6,15 KN/mq

3 SOLAIO TIPO 3 (Solaio di copertura)
Solaio in laterizio con travetti gettati in opera

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Solaio h=25+5"	3,25 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	1,50 KN/mq
A	Azioni variabili:	0,60 KN/mq
	Carta neve - zona 3	
ψ_0	Carico d'esercizio: (cat. H, tab. 3.1.A, 3.4, (4.2.2), (3.6))	0,50 KN/mq
	Totale	5,85 KN/mq

4 SOLAIO TIPO 4 (Solaio rampante per scala esterna in ferro grigliato)
Solaio in c.a. gettato in opera

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Solaio h=25 pt	4,25 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	2,25 KN/mq
ψ_0	Carico d'esercizio: (cat. C1, tab. 3.1.A, 3.4, (4.2.2), (3.6))	4,00 KN/mq
	Totale	10,50 KN/mq
ψ_0	Azione sul corrimano	1,00 KN/m

5 SOLAIO TIPO 5 (Solaio rampante per scala interna)
Piastra in c.a. gettata in opera

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Solaio h=25+5"	3,60 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	1,25 KN/mq
ψ_0	Carico d'esercizio: (cat. C1, tab. 3.1.A, 3.4, (4.2.2), (3.6))	4,00 KN/mq
	Totale	8,85 KN/mq
ψ_0	Azione sul corrimano	1,00 KN/m
M1	MANUTEN DI TOMPAGNI DI 30 cm VUOTO PER PIENO	
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	3,00 KN/mq
	Peso muratura e int (14,5) KN/mq	Totale 13,50 KN/mq

6 SOLAIO TIPO 6 (Copertura non praticabile)
Piastra in c.a. gettata in opera

G1	Peso proprio elementi strutturali:	
	Solaio h = 27	5,90 KN/mq
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	2,75 KN/mq
A	Azioni variabili:	0,60 KN/mq
	Carta neve - zona 3	
ψ_0	Carico d'esercizio: (cat. H, tab. 3.1.A, 3.4, (4.2.2), (3.6))	0,50 KN/mq
	Totale	9,90 KN/mq
M1	MANUTEN DI TOMPAGNI DI 30 cm VUOTO PER PIENO	
G2	Peso proprio elementi non strutturali:	3,00 KN/mq
	Peso muratura e int (14,5) KN/mq	Totale 13,50 KN/mq

Comune di Bari
Regione Puglia
Fondazione Apulia Film Commission

Restauro e Ristrutturazione
del Palazzo del Mezzogiorno -
Padiglione 81 della Fiera del Levante -
per la sede della
APULIA FILM HOUSE

progetto esecutivo

coordinamento generale progettazione progettazione esecutiva architettonica:
arch. Mauro Sàito
via Cardinal M. Ferrata, n. 32 - 70124 Bari - 080.5561650 - saitob@tiscalinet.it
con arch. Rosa Giaccheddula, arch. Michele Lippi

progetto esecutivo strutture, interventi di miglioramento sismico, impianti meccanici e elettrici:
esse ingegneria s.r.l
via Cardinal Ferrata, n. 32 - 70124 Bari - 080.5021460 - info@essengegneria.it
ing. Nicola Stefanelli
arch. Micaela Pignatelli
con: geom. Paolo Bianco, Felice Di Chito, ing. Umberto Gallo,
geom. Mauro Modugno, ing. Giada Pastelli, ing. Giuseppe Sofia

impianti tecnologici e speciali, piano di manutenzione:
ing. Massimiliano Quarta
via Cardinal M.Ferrata, n. 32 - 70124 Bari - 080.5561650 - quartaingegneria@gmail.com
con: ing. Nicola Di Cosmo, ing. Nicola Di Modugno,
ing. Francesco Di Tinteno, ing. Nicola M. Ligorio

consulenza per la museologia e le tecnologie audiovisive:
ing. Raphael Mayer Aboav

geologia: dott. geol. Antonino Greco
indagini e diagnostica: Landinet @ G. Carli & C. s.n.c.

responsabile unico del procedimento: Avvocato Aurio Pio Consiglio

dott. Silvio Maselli

PROGETTO STRUTTURALE - NUOVI INSERIMENTI E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

CARPENTERIA A Q.TA +13,75

PS.06

scala 1:100 archivio 1111 settembre 2013