


Pompa di calore aria-aria con scambiatore di calore per la climatizzazione e il ricambio dell'aria 10 ricambi/ora -Tipo Clivet CSRN-XHE 122

Canale coibentato in acciaio per la distribuzione dell'aria ai diffusori

Canale coibentato in acciaio per la ripresa dell'aria per mezzo delle griglie

Canale coibentato in acciaio per la ripresa dell'aria per mezzo delle griglie


CANALIZZAZIONI ESTERNE



A

A

DISTRIBUZIONE DIFFUSORI E ESTRATTORI SERVIZI IGIENICI



Pompa di calore aria-aria con scambiatore di calore per la climatizzazione e il ricambio dell'aria 10 ricambi/ora -Tipo Clivet CSRN-XHE 122

Canale in acciaio inox per distribuzione aria

Difusori aria con interruzione automatica in caso d'incendio velocità aria in uscita <0,7m/s

zona in cui la diffusione dell'aria può avvenire con una velocità superiore a 0,7 m/s

zona in cui la diffusione dell'aria avviene con una velocità non superiore a 0,7 m/s


Griglie per la ripresa dell'aria da inviare alla pompa di calore

SEZIONE A-A

LEGENDA

Termostato igrometrico	°C - U
Aspiratore ad espulsione esterna con funzionamento ad intermittenza della portata di 20 volumi/ora	∞

PARTICOLARE DEL RIVESTIMENTO ISOLANTE /FONOASSORBENTE DELLA MURATURA PERIMETRALE E DEL SOLAIO



Lana di roccia sp. 5cm
Telaio in legno lamellare fissato al pavimento
Telaio in legno lamellare trattato per classe1
Multistrato fenolico betulla sp. 1,5 cm
Doppio strato di cartongesso Pregyflam lafarge. sp.3cm
Schiuma melaminica fonoassorbente
Tessuto fonoassorbente in lana vergine

Ing Paolo Meleti

Via San Francesco, 21 - 73010 Soleto (LE)
P.iva 04072090758 - 328 0853952



FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION
PROVINCIA DI LECCE

POIn
Programma Operativo Interregionale
"Attrattori culturali, naturali e turismo"

PO FESR 2007/2013
Sala multiuso per proiezioni cinematografiche ed eventi culturali pubblici e riconversione di area a parcheggio in giardino pubblico
Progetto esecutivo

IC 02

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E AERAZIONE
-Canalizzazioni esterne
-Distribuzione diffusori e estrattori servizi igienici
-Sezione

scala 1:50

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Silvio Maselli (Direttore - CEO Fondazione Apulia Film Commission)

progettista
Ing. Paolo Meleti

Soleto - Settembre 2013